

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 9*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 9	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	80 м2	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	частичный ремонт	20м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	90 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	60 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	30 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район

**Председатель домового
комитета
жилого дома № 9**

по ул. Председатель домового комитета
р. п. Луховка

Станкина В.М.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Заводская, 7*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
20.09.2011г	р.п. Луховка, ул. Заводская, 7	Ремонт кровли	образование трещин	50 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	130 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей :	140 м/п	тек.ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	30 п/м	тек.ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	10 м2	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	120 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	140 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	50 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
 Октябрьский район
Председатель домового комитета
жилого дома № 7
 по ул. Заводская
 р. п. Луховка

Председатель  Федоськина Е.Н.
 Директор ООО УК «Домоуправление №39»  Алимаев А.Н.



*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Рабочая, 21*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	р.п. Луховка, ул.Рабочая, 21	Ремонт кровли	образование трещин	30 м2	тек ремонт

Председатель ТСЖ *Плесканова*

Планкина Т.И.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Рабочая, 19*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	р.п. Луховка, ул.Рабочая, 19	Ремонт водосточных труб с заменой воронок	несоответствие размерам	8 шт.	тек ремонт

Председатель ТСЖ



Викторович Викторovich Н.С.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Заводская, 5/1*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
20.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Заводская, 5/1	Ремонт кровли	образование трещин	60 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	частично отсутствует	12 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	150 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	150 м/п	тек.ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	130 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	60 п/м	тек ремонт

Председатель домового комитета

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового комитета
Жилого дома № 5, по
по ул. Заводская
р. п. Луховка

Иванцова А.В.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Заводская, 4**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	р.п. Луховка, ул. Заводская, 4	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	60 м2	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	80 м2	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	90 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушения	50п/м	тек ремонт
		Ремонт подъезда	Осыпание краски, побелки	700 п/м	тек ремонт

Председатель домового комитета



Супонькина С.К.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 4**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г	р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 4	Ремонт кровли	образование трещин	100 м2	тек ремонт
		Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	60 м2	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	установка козырька	12м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	120 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	40 м2	тек ремонт
		Ремонт лестничных клеток	осыпание побелки и краски	500 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район

**Председатель домового
комитета**

жилого дома № 4
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета



Ширшикова В.Н.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 33*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 33	Ремонт кровли	образование трещин	120 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	26 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	40 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового
комитета
жилого дома № 33**
по ул. Октябрьская
р.п. Луховка

Председатель домового комитета

Новиченкова И.П.

Новиченкова И.П.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 16**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
20.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 16	Ремонт кровли	образование трещин	200 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	20 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	15 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	140 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	80 п/м	тек ремонт



Председатель домового комитета

Исаева Р.П.

Исаева Р.П.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 8**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г.	р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 8	Ремонт кровли	образование трещин	30 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	60 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	10 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового
комитета
жилого дома № 8
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Станкина В.М.

Станкина В.М.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 3*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г	р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 3	Ремонт кровли	образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	установка козырька	12м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	140 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	80 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	40 м2	тек ремонт



Председатель домового комитета
р. п. Луховка

Станкина В.М.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 1**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 1	Ремонт кровли	образование трещин	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	установка козырька	6м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	120 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	140 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	500 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	30 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район

**Председатель домового
комитета**

жилого дома № 1
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Чалдаева

Чалдаева С.Ф.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 2**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 2	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	80 п/м	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	60 п/м	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	установка козырька	12м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	110 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	500 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	30 м2	тек ремонт



Председатель домового комитета
р. п. Луховка

Чалдаева

Чалдаева С.Ф.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 36**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 36	Ремонт кровли	образование трещин	40 м2	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	частично отсутствует	6 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек.ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	46 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушения	20 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	Осыпание побелки, краски	300 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового
комитета
жилого дома № 36**
Председатель домового комитета
р. п. Луховка

Председатель домового комитета
р. п. Луховка

Чалдаева

Чалдаева С.Ф.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 14**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
20.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 14	Ремонт кровли	образование трещин	60 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	140 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	20 п/м	тек ремонт



Председатель домового комитета

Матросова Матросова А.А.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»




Алимаев

Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 15*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
20.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 15	Ремонт кровли	образование трещин	40 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	10 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	140 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	80 п/м	тек ремонт



Председатель домового комитета

Ширшикова В.Н.


Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 19*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 19	Ремонт кровли	образование трещин	60 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	15 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	200 м2	тек ремонт



Председатель домового комитета

Жалимова В.В.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 25**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 25	Ремонт кровли	образование трещин	60 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	20 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	10 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	10 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	30 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового
комитета
жилого дома № 25**
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Кистайкина

Кистайкина Н.Н.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев

Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: Горяйновка, ул. Орлова, 5*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
23.09.2011г	Горяйновка, ул. Орлова, 5	Ремонт кровли	образование трещин	140 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	частично отсутствуют	20 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	80 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	80 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушение	140 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение	40 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	1000 п/м	тек ремонт
		Ремонт швов	трещины, частично разрушены	120 п/м	тек ремонт

Председатель ТСЖ



Мартынова М.С.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: Горайновка, ул. Орлова, 4*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
23.09.2011г	Горайновка, ул. Орлова, 4	Ремонт кровли	образование трещин	70 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	120 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	15 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушение	140 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение	30 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	1000 п/м	тек ремонт
		Ремонт швов	Трещины, частично разрушены	100 п/м	тек ремонт

Председатель ТСЖ

Мартынова М.С.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: Горайновка, ул. Орлова, 3**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
23.09.2011г	Горайновка, ул. Орлова, 3	Ремонт кровли	образование трещин	120 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	80 п/м	
		Ремонт электрических сетей	износ	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушение	140 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение	30 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	1000 п/м	тек ремонт
		Ремонт швов	Трещины, частично разрушены	120 п/м	тек ремонт

Председатель ТСЖ



Мартынова М.С.

Мартынова М.С.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: Горяйновка, ул. Орлова, 2*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
23.09.2011г	Горяйновка, ул. Орлова, 2	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	100 м2	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	140 м2	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	установка козырька	20 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушение	160 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение	40 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	500 п/м	тек ремонт

Председатель ТСЖ

Мартынова М.С.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Алимаев А.Н.



*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: Горяйновка, ул. Орлова, 1*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
23.09.2011г	Горяйновка, ул. Орлова, 1	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	100 м2	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	40 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	15 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушение	150 п/м	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	500 п/м	тек ремонт

Председатель ТСЖ

Мартынова М.С.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 23**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 23	Ремонт кровли	образование трещин	45 м2	тек ремонт
		Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	30 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	118 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	15 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	30 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	разрушение побелки, краски	800 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового
комитета
жилого дома № 23
по ул. Октябрьская,
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Воробьева И.П.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 20**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 20	Ремонт кровли	образование трещин	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	60м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	80 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	60 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 п/м	тек ремонт
		Ремонт подъезда	разрушение побелки, краски	800 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	40 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового
комитета
жилого дома № 20
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Воробьева И.П.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Алимаев А.Н.



**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 13**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
20.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 13	Ремонт кровли	образование трещин	100 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	20 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	140 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	Осыпание побелки, краски	1000 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	80 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового
комитета
жилого дома № 13
по ул. Октябрьская,
р. п. Луховка**

Председатель домового комитета

Зайка

Зайка К.Н.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 35**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 35	Ремонт кровли	образование трещин	120 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	10 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	26 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	40 п/м	тек ремонт



Председатель домового комитета

Комзолова О.Н.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 17*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 17	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	60 м2	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	50 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	разрушения	50 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	10 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	200 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	Осыпание побелки, краски	1500 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового комитета
жилого дома № 17**
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Мадякина Н.И.

Мадякина Н.И.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 7*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
19.09.2011г	р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 7	Ремонт кровли	образование трещин	60 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	80 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	70 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	20 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового комитета
жилого дома № 7**
по ул. Октябрьская, д. 7
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Станкина В.М.

Станкина В.М.



Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 26**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 26	Ремонт кровли	образование трещин	60 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	1500 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	80 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового
комитета
жилого дома № 26**
по ул. Октябрьская

Председатель домового комитета

Кистайкина

Кистайкина Н.Н.



Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Алимаев

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 24**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 24	Ремонт кровли	образование трещин	40 м2	тек ремонт
		Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	58 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	образование свищей	80 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	25 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование свищей	70 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушение кирпича	20 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	разрушение побелки, краски	800м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового
комитета
жилого дома № 24
Председатель домового комитета
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка



Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Воробьева И.П.

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 46**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 46	Ремонт кровли	образование трещин	120 м2	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	частично отсутствует	6 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	60 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	36 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушения	26 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового комитета
жилого дома № 46**
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Воробьева И.А.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 45**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 45	Ремонт кровли	образование трещин	120 м2	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	частично отсутствует	6 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	112 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	46 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт вытяжных труб	разрушения	20 м2	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового комитета
жилого дома № 45**
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Воробьева И.П.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 34**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 34	Ремонт кровли	образование трещин	120 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	26 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	50 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	40 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового комитета
жилого дома № 34
по ул. Октябрьская
р.п. Луховка

Председатель домового комитета

Фомина Т.А.

Фомина Т.А.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев А.Н.

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 18**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
21.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 18	Ремонт фасада	осыпание раствора в кирпиче	80 м2	тек ремонт
		Ремонт кровли	образование трещин	40 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт козырька входной группы	разрушения	50 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Стояк горячей воды	износ, образование свищей	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	30 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	200 м2	тек ремонт
		Ремонт подъезда	Осыпание побелки, краски	1500 п/м	тек ремонт

**Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового
комитета
жилого дома № 18**

Председатель домового комитета
р. п. Луховка

Артемова

Артемова В.И.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



Алимаев

Алимаев А.Н.

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Рабочая, 21а**

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, Ул. Рабочая, 21а	Ремонт кровли	образование трещин	30 м2	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	35 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	25 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	образование трещин	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт подъезда	осыпание побелки, краски	1000 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
Председатель домового комитета
по ул. Рабочая
р. п. Луховка

Председатель ~~домового~~ **домового** комитета

Директор ООО УК «Домоуправление №39»

Зайцев

Зайцев С.П.

Алимаев

Алимаев А.Н.

*Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового имущества многоквартирного дома
по адресу: р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 32*

Дата проведения осмотра	Адрес многоквартирного дома	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Объем	Вид ремонта
22.09.2011г	Р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 32	Ремонт кровли	образование трещин	80 м2	тек ремонт
		Ремонт парапета	Частично отсутствует	10 п/м	тек ремонт
		Стояк холодной воды	износ, образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт системы отопления	образование свищей	20 п/м	тек ремонт
		Ремонт электрических сетей	износ	15 п/м	тек ремонт
		Ремонт канализации	износ, образование трещин	40 п/м	тек ремонт
		Ремонт отмостка	разрушения	100 м2	тек ремонт
		Ремонт швов	образование трещин	4 0 п/м	тек ремонт

Городской округ Саранск
Октябрьский район
**Председатель домового
комитета
жилого дома № 32**
Председатель домового комитета
по ул. Октябрьская
р. п. Луховка

Председатель домового комитета

Л.И. Леонтьев

Леонтьев А.И.

Директор ООО УК «Домоуправление №39»



А.Н. Алимаев

Алимаев А.Н.